



Ficha Técnica



Configuración	NEMA 1-15P
Certificado Conformidad	RETIE – CERTIFICADO No. 02038 DE CIDET
Producto	NOM-003-SCFI-2014
Capacidad de conexión	20 A con puesta a tierra
Consumo admitido	4.0 kW +/- 10%
Cable de conexión admitido	3 X 12 (MIN)
Usos	Uso general en equipos eléctricos de consumo medio de corriente bifásica que requieran polo a tierra. Seguro de media vuelta para evitar desconexiones imprevistas.