


TOMA (RECEPTACULO) DE INCRUSTAR CON TERMINAL DE POLO A TIERRA PARA 20 A / 250 V

CÓDIGO INTERNO C-033



Ficha Técnica

Configuración	NEMA L7-20R
Certificado Conformidad	RETIE – CERTIFICADO No. 02039 DE CIDET
Producto	NOM-003-SCFI-2014
Capacidad de conexión	20 A con puesta a tierra
Consumo admitido	4.0 kW +/- 10%
Cable de conexión admitido	3 X 12 (MIN)
Usos	Uso general en equipos eléctricos de consumo medio de corriente bifásica que requieran polo a tierra con seguridad de media vuelta para evitar desconexiones no programadas.