

TOMA (RECEPTÁCULO) DE INCRUSTAR PARA 20 A/25 V 250 V

CÓDIGO INTERNO C-013



Ficha Técnica

Configuración	NEMA 6-20R (2 Líneas-- 2 Cables)
Certificado Conformidad	RETIE - CERTIFICADO No. 02809 DE CIDET
Producto	NOM-005-SCP: 2014
Capacidad de conexión	20 A
Consumo admitido	4,2 KW +/- 10 %
Cable de conexión admitido	2 x 12 (MIN)
Usos	Uso general en equipos eléctricos de consumo medio de corrientes artasca. No para equipos conexión polo a tierra directa.